



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ *Всички 02.24-632/16*
31.01. 2017 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с постъпили искания за разяснения и на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) предоставям настоящето разяснение по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на сградата и на част от сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом № 2 от комплекс Бояна по повод ползване на обекта за целите на председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“

Въпрос 1: Предвид това, че професионалната компетентност е част от критериите за оценка и персоналът, който се предлага за изпълнение на поръчката се описва в Образеца на Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение № 2), Раздел IV, моля за разяснение, необходимо ли е същият да се описва и в ЕЕДОП (Приложение № 1).

Отговор 1: Виж отговор на Въпрос № 5 на разяснение № 02.24-632/16 от 27.01.2017 г.

Въпрос 2: В Приложение 3 КСС Дом 2 Бояна, т. 7 Асансьори, „Общи изисквания към всички асансьори да отговарят на БДС EN 81-70“ в т. 6 е записано изискване: „Сервизно обслужване от фирмата предложила модернизацията и чрез професионален КОЛ център за гарантирано приемане на заявките 24/7/365“.

В Раздел IX – Техническа спецификация, т. 2 „Технически изисквания към материалите и изпълнението няма посочено това изискване“.

Моля за разяснение трябва ли оферентът да предвиди това изискване в ценовото предложение за асансьорите.

Отговор 2: В съответствие с нормативните изисквания, към настоящия момент абонаментното поддържане на асансьорните уредби, монтирани в Комплекс „Бояна“ се осъществява от лицензирана фирма, с която Възложителят има сключен договор. Абонаментното поддържане на асансьорните уредби ще се осъществява и след подмяната на възлови елементи. Сервизно обслужване на съоръженията, доставени и монтирани от Изпълнителя ще се осъществява от същия в рамките на минималните гаранционни срокове, освен в случаите, когато тези задължения се предоставят от Изпълнителя на фирмата, осъществяваща абонаментно поддържане.

В случай, че сервизното обслужване на съоръженията ще се осъществява в рамките на минималните гаранционни срокове от Изпълнителя, то същия следва да предостави на Възложителя услуга чрез професионален КОЛ център за гарантирано приемане на съобщение за възникнала авария на доставените съоръжения, в рамките на 24/7/365;

Въпрос 3: Моля за разяснение, трябва ли оферентът да предвиди извозване от обекта на демонтираната дограма /профили и стъклопакети/.

Отговор 3: В КСС част АС, раздел Дограма, дейност Демонтажни и монтажни работи, т. 1 е предвидено: Демонтаж и складиране на външните алуминиеви остъклени

системи (запазване и съхраняване за последващ монтаж на външни подпрозоречни поли) и външни фасадни ролетни дървени щори (запазване и съхраняване на дървени щори за последващ монтаж).

Частта от демонтираните външни алуминиеви остъклени системи (профили и стъклопакети) и дървени щори, които не се ползват за последващ монтаж ще се извозват и складираат от изпълнителя в склад, намиращ се на територията на Комплекс „Бояна“.

Въпрос 4: В КСС, Раздел: „Управление на осветлението и подгряването на улиците от система за сградна автоматизация“ са посочени 3 позиции за комутатори (switches)

7	Доставка и монтаж на switch 24 port	бр.	1
8	Доставка и монтаж на switch 8 port	бр.	8
9	Доставка и монтаж на switch 5 port	бр.	8

Моля за следните разяснения:

1. Скорост на портовете на комутаторите – 100 Mb/s или 1 GB/s;
2. Управляеми ли да са комутаторите (manageable)?
3. Има ли изисквания за Power Over Ethernet (PoE) за някои или всички портове?

Отговор 4:

1. Скорост на портовете на комутаторите – 1 GB/s;
2. Управляеми ли са комутаторите (manageable) – да;
3. Power Over Ethernet (PoE) се изисква за поз. 8 и 9, за поз. 7 не се изисква.

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА“:**

(ВЕСЕЛИН Чипову

мн. 2 331А