



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ 02 24-414  
05-09 .....2017 г.

ДО

„Енергия – Марваков“ ЕООД с адрес:  
Панагюрско шосе 1, Бивш стопански  
двор, 2060 с. Вакарел, обл.София

Ейч Ай инженеринг“ ООД, с адрес: гр.  
София 1680, бул. „Гоце Делчев“ №57

„Кабита“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700,  
ул. „Никола Габровски“ 79

ПОКАНА

за участие в процедура на пряко договаряне с определени лица

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка със Заповед № ФС- 96 от 05.09.2017 г. на г-н Веселин Георгиев Чинов - директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“, упълномощен със Заповед № В-105/05.05.2017 г. на министър-председателя, да изпълнява функциите на Възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, отправяме покана за участие в процедура на пряко договаряне с определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизел генератор, за подsigуряване на резервно електрическо захранване на определени консуматори, намиращи се в Дом 2 на Комплекс „Бояна““.

**1. Мотиви за избор на процедура:** Съгласно Постановление № 194 от 06.08.2009 г. Комплекс „Бояна“ е предоставен за ползване и управление от МС на Р България.

С Решение № 146 на МС от 2.03.2017 г. са одобрени насоките за планиране и организиране на събитията, които ще се проведат в България по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. В Приложение към цитираното решение събитията са разпределени в различни категории – А, В, С и D.

**Събития от категория А**

- Неформални заседания на Съвета на министрите на ЕС;
- Конференции на ниво министри (събития, в които участват министрите на всички държави-членки на ЕС)[1];
- Посещения на членовете на Колегиума на ЕК;
- Посещения на КОРЕПЕР II, КОРЕПЕР I, КОПС, посещения на международната журналистическа общност (т. нар. PRESS trip) [2];

- Централни културни мероприятия (тържественото откриване и закриване на Председателството в столицата).
- Неформални заседания на Съвета на ЕС

В тази категория попадат и следните събития: срещата на министрите по Дунавската стратегия, в която участие вземат само министрите, които членуват в нея; Годишната министерска среща ЕС – Западни Балкани в областта на правосъдието и вътрешните работи, както и Министерската среща ЕС-САЩ по въпросите на ПБР, в които участие вземат министри от ротационното и предстоящото председателство. Възможно е в категория А да се включат и други събития, чиито формат да не предвижда задължително участие на министрите на всички държави-членки на ЕС.

#### **Събития от категория В:**

- Неформални срещи на висши служители;
- Неформални срещи на подготвителни органи;
- Семинари и конференции на експертно ниво.

С оглед отчитането на различните нива на участниците в категорията, тя се разделя на три подгрупи:

В1. Срещи на висши служители (срещи на генерални директори, срещи на директори, срещи на съветници/висши служители, срещи на комитети с избран председател и др.);

В2. Неформални срещи на подготвителните органи;

В3. Семинари и конференции на експертно ниво.

#### **Събития от категория С**

- Конференция на председателите на Комисиите по европейските въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС (КОСАК);
- Пленарно заседание на Комисиите по европейските въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС (КОСАК);
- Среща на председателите на Комисиите по външна политика и на Комисиите по вътрешна сигурност и обществен ред.
- Среща на председателите на Комисиите по енергетика.
- Интерпарламентарна конференция по въпросите на Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика по сигурност и отбрана – съвместно от Комисията по външна политика и Комисията по отбрана.
- Интерпарламентарна конференция по стабилност, икономическа координация и управление в ЕС. Провежда се в Брюксел, като за логистичната организация и финансиране отговаря ЕП.
- Други.

#### **Събития от категория D:**

- Конференции и семинари;
- Събития на Комитета на регионите;
- Събития на Столична община;
- Събития под егидата на Председателството

За всяка категория събития е определено мястото, където ще се провежда съответното събитие. Събитията от категория А е определено да се провеждат в основния конферентен център на Председателството – Национален дворец на културата. Събитията от категория В е определено да се организират в основния конферентен център на Председателството – Национален дворец на културата, както и в резиденция Бояна (Комплекс Бояна). Събитията от категория С е определено да се провеждат в основния конферентен център на

Председателството – Национален дворец на културата. За събитията от категория D е посочено, че по предварителна заявка и при наличието на свободни зали ще може да се ползват двата конферентни центъра на председателството – Национален дворец на културата и резиденция Бояна (Комплекс Бояна).

Събитията от категория B и D, които са предвидени в Решение № 146 на МС от 2.03.2017 г. да се проведат в Дом 2 на Комплекс „Бояна“, се характеризират с по-малък брой участници и в повечето случаи се провеждат на експертно ниво (работни групи).

На 14.07.2017 г. с писмо вх. № 04.23-21/14.07.2017 г. на МС г-жа Лиляна Павлова – министър на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., уведомява администрацията на Министерския съвет (АМС), че е предвидено официалните вечери за ръководителите на делегациите и делегатите, участващи в неформалните заседания на Съвета на министрите, събитията от парламентарното измерение и други събития на високо ниво да бъдат проведени в резиденция „Бояна“ (Комплекс „Бояна“), Дом 2.

В същото писмо е посочено, че поради специфичните изисквания за подготовката и провеждането на събитията, предложени от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в календара на Българското председателство, те също следва да се проведат в залите на комплекс „Бояна“.

Към писмото е приложена справка на събитията, предвидени да се проведат в комплекс „Бояна“. Съгласно тази справка първото събитие – „Комитет на председателите на парламентарните групи в Европейския парламент“ следва да се проведе 5-6 седмици преди началото на Председателството, което означава около 15 ноември 2017 г. Част от посочените в цитираното писмо събития са от категория А. На проведената на 17 юли 2017 г. от 16.00 ч. среща в комплекс „Бояна“ (определена в писмото) се изясни, че в Комплекс „Бояна“ се планира да се проведат допълнително и други събития от категория А и С. В потвърждение на това е получен имейл от Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. с приложен списък на събитията, които ще бъдат проведени в комплекс „Бояна“.

С оглед промяната на категория събития е необходимо да се гарантира непрекъсваемост на ел.захранването на Дом 2, като за целта се достави и монтира дизел агрегат с подходяща мощност.

Срокът за изпълнение на доставката и монтажа на дизел генератора ще отнеме в най-добрия случай около 3 (три) месеца. Това означава, че най-късно до 20 - 25 август 2017 г. администрацията на МС следва да сключи договор за доставка и монтаж на дизел агрегата, вкл. табло АВР за Дом № 2 от комплекс Бояна по повод ползване на обекта за целите на председателството на Р България на Съвета на ЕС през 2018 г.

Поради изложеното по-горе е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 ЗОП. Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не се дължат на възложителя.

**2. Предмет на поръчката, включително количество и/или обем:** Предметът на поръчката е „Доставка на дизел генератор и табло АВР, за подсигуриране на резервно електрическо захранване на определени консуматори, намиращи се в Дом 2 на Комплекс „Бояна““.

**3. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката**

Необходимите дейности за да се достави и монтира нов дизелгенератор с максимална мощност 385 kVA и система за АВР.

#### **4. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

##### **Общи изисквания**

#### **ОТНОСНО: Технически изисквания ЗА доставка И МОНТАЖ на дизел генератор И СИСТЕМА ЗА АВР**

##### **4.1.Основни изисквания към дизелгенератора**

Дизел генераторът ще осигурява резервно електрозахранване и работа в паралел с електрическата мрежа не се допуска;

Да стартира автоматично, без човешка намеса, при отпадане редовното захранване от електроснабдителната мрежа;

Да може да работи на празен ход или с малък товар;

Да може да стартира при всякакъв (активен и реактивен) товар, включително и пълен товар;

##### **4.2.Параметри в изхода на дизел генератора:**

Върхова мощност (в течение на един час на всеки 12 часа работа): 385kVA;

Номинална мощност (неограничен режим на работа съгласно ISO 8528): 350kVA;

Фактор на мощността ( $\cos \varphi$ ): 0,8;

Брой фази: 3 + заземена неутрала;

Номинално напрежение: 230/400V

Толеранс на напрежението:  $\pm 1\%$ ;

Честота: 50Hz;

##### **4.3.Конфигурация на дизел генератора:**

Дизел генераторът да бъде изпълнен с атмосфероустойчив и шумоизолиран контейнер за монтаж на открито;

Контейнера да бъде с антикорозионно покритие, устойчив на продължително въздействие на атмосферните условия;

Дизел генератора да има вграден двустенен горивен резервоар за непрекъсната 8 часа работа при 75% товар;

Дизеловият генератор да притежава електронен датчик за нивото на горивото който да подава информация към панела за управление;

Дизеловия генератор да бъде снабден с съд за задръжане на разлята течност под резервоара и дизеловия двигател;

Дизеловия генератор да бъде снабден с датчик за разлята течност към съда под двигателя който да подава аларма към панела за управление;

Дизеловия генератор да бъде снабден автоматично зарядно устройство за непрекъснат подзаряд на акумулаторната батерия;

Дизеловия генератор да има вграден в корпуса триполюсен автоматичен прекъсвач на силовата верига;

Дизеловия генератор да има подгревател на охлаждащия флуид;

Дизеловия генератор да има подгревател на смазочната течност;

Дизеловия генератор да има подгревател на горивото в резервоара;

##### **4.4.Комплектация на дизеловия двигател:**

Дизеловият двигател да е с водо-въздушно охлаждане;

Дизеловият двигател да има система за автоматично регулиране на оборотите: електронен регулатор и защита на двигателя от свръх-обороти;

Да е оборудван с резидентен шумозаглушител;

Да е оборудван с гъвкава връзка между изхода на двигателя и шумозаглушителя;  
Да е оборудван с горивен сепаратор за отделяне на водата от горивото;  
Да е оборудван със Защита при висока температура на охлаждащия флуид и Защита при ниско ниво на смазочната течност;

#### **4.5.Комплектация на синхронния генератор**

Синхронния генератор да бъде с безчетково възбуждане с електронен регулатор на напрежението;

Към регулатора на напрежение да се предвиди комбинирана защита от по- високо или по-ниско напрежение;

Изходящото напрежение да е със синусоидална форма с хармонични изкривявания  $THF \leq 2\%$  съгласно VDE 0530/T128 или BS 2613;

Статични изменения на напрежението:  $\pm 1\%$ ;

Свързване: звезда;

Брой полюси: 4;

Клас на изолация: H;

Клас на защита: IP 23;

#### **4.6. Комплектация на блока за автоматично управление**

Блокът за управление трябва да бъде разположен в кожуха на генератора, върху базовата рама на дизел генератора. Той трябва да бъде изпълнен като устройство с микропроцесорно управление и да има следните органи за управление и визуализация на състоянието: LCD графичен дисплей, бутони за управление и светлинни индикации.

1. Блока за управление трябва да има следната функционалност:

- работа като AMF (auto mains failure) устройство;
- работа като контролер с дистанционно управление;
- работа като контролер с ръчно управление;
- работа като панел за дистанционно управление;
- възможност за хармоничен анализ на тока и напрежението;
- възможност за запис на данни на презаписваема памет;

2. Следните параметри трябва да бъдат измервани и визуализирани на дисплея:

Мрежово захранване

- измерване на линейни и фазови напрежения;
- измерване на честотата;
- измерване на тока по фази и тока в неутралата;
- измерване на активната мощност по фази;
- измерване на пълната мощност по фази;
- измерване на реактивната мощност по фази;
- измерване на фактора на мощността по фази;

Генераторното захранване

- измерване на линейни и фазови напрежения;
- измерване на честотата;
- измерване на тока по фази и тока в неутралата;
- измерване на активната мощност по фази;
- измерване на пълната мощност по фази;
- измерване на реактивната мощност по фази;
- измерване на фактора на мощността по фази;

Измервания параметрите на дизеловия двигател

- измерване на оборотите;
- измерване напрежението на акумулаторната батерия;
- измерване температурата на охлаждащата течност;
- измерване налягането на смазочната течност;
- измерване нивото на горивото в резервоара;

- измерване температурата на смазочната течност;

Блока за управление трябва да има следните бутони за управление и светлинни индикации:

- бутони за управление режима на работа: Старт / Стоп / Тест / Автоматично;

- светлинни сигнализации за: автоматичен режим, задействан аварийен стоп, обща аларма, заявка за обслужване, наличие на мрежово захранване, наличие на генераторно захранване, включен мрежови контактор, включен генераторен контактор;

Блока за управление трябва да има следните комуникационни портове:

- локална компютърна мрежа (Ethernet 10/100Mb);

- USB порт за възка с персонален компютър;

- RS-485 с MODBUS протокол;

- слот за микро SD карта за запис на настъпили събития;

- GPS поддръжка през USB и RS-232;

- възможност за отдалечен мониторинг и програмиране;

- изпращане на SMS и e-mail съобщения;

- безплатен софтуер за персонален компютър;

#### **4.7. Табло АВР**

В комплектацията на дизел генератора да бъде включено табло АВР (автоматично включване на резерва);

Табло АВР да бъде изпълнен с превключвател с моторна задвижка;

Табло АВР да има предвидена електрическа и механична блокировка предотвратяваща едновременно подаване на сигнал за включване към двата входа;

Таблото АВР да има светлинна индикация указваща наличие или отсъствие на напрежение на двата входа и изхода на таблото.

Таблото АВР да има възможност за ръчно позициониране положението на превключвателя;

Таблото АВР на агрегата да е отделно от контейнера (ще се монтира на закрито в помещение);

В комплектацията на Таблото АВР да бъде включена еднолинейна електрическа схема.

#### **4.8. Табло байпас**

В комплектацията на дизел генератора да бъде включено Табло байпас на АВР-а, което ще бъде монтирано в самостоятелно обособено помещение в непосредствена близост до дизел генератора

Табло байпас да бъде изпълнено с три позиционен превключвател тип ум шалтер и автоматичен прекъсвач.

Табло байпас да има следните кабелни връзки: вход мрежа, към АВР, от АВР, към товар;

Три позиционния превключвател да има следните с положения: АВР, Байпас и Изключено;

Положението на превключвателите и кабелните връзки да бъдат надписани на български език;

Табло байпас да има светлинна индикация на всеки от кабелните връзки;

В комплектацията на Табло байпас да бъде включена еднолинейна електрическа схема.

#### **4.9. Други изисквания**

Да се извърши оглед на мястото за монтаж на посочените по-горе съоръжения и в предложената цена да се предвидят за изпълнение всички необходими СМР и доставка на материали за осъществяване на силови и оперативни кабелни връзки, заземители, спомагателни материали, труд и др., свързани с въвеждането в експлоатация на доставения дизел генератор и системи за АВР. Огледа ще се извършва след предварителна заявка по и-мейл, с посочени три имена и ЕГН на лицата.

След монтажа да се извърши пуск, настройка и тест на съоръженията. Да се предоставят на български език ръководства за обслужване и експлоатация, да се проведе обучение на обслужващия персонал.

Производителите и предлаганите устройства да притежават/соответстват на следните директиви:

- Проектиране, производство, инсталация и поддръжка на дизелови електрогенератори с мощност от 8 kVA до 2000 kVA- ISO9001: 2000;
- EU директива за безопасност на оборудване с ниско напрежение-98/37/CE;
- EU директива за електромагнитна съвместимост-98/31/CEE, 93/68/CEE, /89/336/CEE/;
- EU директива за вложените материали-93/68/CEE

Доставчикът следва да декларира, наличието на сервизно обслужване и резервни части и консумативи за извършване на профилактика и ремонт на доставените съоръжения. Да декларира 24 часово гаранционно сервизно поддържане в рамките минимум на 24 месеца с включени резервни части и консумативи. Да декларира извън гаранционно сервизно поддържане на доставените съоръжения с осигурени консумативи и резервни части в рамките на минимум 10 години.

**Прогнозна стойност на поръчката: 80 000,00** (осемдесет хиляди) лева без включен ДДС.

**5. Срок за изпълнение на поръчката:** до 3 (три) месеца след подписване на договора.

**6. Място на изпълнение на поръчката:** гр.София, ул. „Витошко лале“ № 16

**7. Гаранция за изпълнение:** Гаранцията за изпълнение е в размер 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Условието на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор, Приложение №8 към настоящата покана.

**8. Критерий за възлагане на поръчката** – икономически най-изгодната оферта – най-ниска цена.

**9. Критерий за подбор** - няма.

**10. Условия за участие в процедурата:**

**11.1.** Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало преди или по време на процедурата:

**а)** осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (НК) или престъпления, аналогични на посочените в друга държава членка или трета страна;

**б)** има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

**в)** е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

**г)** е установено, че:

**аа)** е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

**бб)** не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

**д)** установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

**е)** налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 11.1., б. „а“ и „е“ се отнасят за лицата, които представляват участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

*Забележка:* лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са, както следва:

а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

з) в случаите по б. „а“ – „ж“ – и прокуристите, когато има такива;

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Основанията за отстраняване по т. 11.1., б. „а“ по-горе се прилагат до изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а тези по т. 11.1., б. „г“, предложение първо и буква „д“ – три години от датата на настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 11.1., б. „а“ се попълва в ЕЕДОП, както следва:

В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления:

1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични действия – по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а – 159г от НК

В част III, раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 НК.

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 11.1., б. „а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по т. 11.1., б. „б“ се попълва в част III, Раздел Б от ЕЕДОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 11.1., б. „в“ – „е“ се попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 11.1, б. "а" за престъпления по чл. 172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в част III, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП.

При отговор „Да“ участникът посочва:

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването ѝ;
- Срока на наложеното наказание.

**11.2.** Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

**11.3.** Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който:

а) не изпълни условие, посочено в поканата за обществена поръчка;

б) е представил оферта, която не отговаря на:

- предварително обявените условия на поръчката;
- правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;
- не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;
- след покана от Възложителя и в определения от него срок не удължи срока на валидност на офертата си.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 11.2. се попълва в Част III, Раздел Г на ЕЕДОП.

## **12. Указания за подготовка и подаване на офертата.**

### **12.1. Съдържание на опаковката:**

- 1) Списък на представените документи
- 2) ЕЕДОП, Приложение № 1;
- 3) Доказателства за предприетите мерки за надеждност, ако е приложимо;
- 4) Предложение за изпълнение (Техническо предложение), Приложение № 2;
- 5) Ценово предложение, Приложение № 3;
- 6) Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора, Приложение № 4.
- 7) Декларация относно срок на валидност на офертата, Приложение № 5
- 8) Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Приложение № 6;
- 9) Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, Приложение № 7.

**12.2. Подаване на офертата.** Офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс (по възможност) и електронен адрес, наименованието на поръчката.

**12.3.** Участниците следва да представят оферти в срок до **17.30 ч. на 11.09.2017 г. на адрес гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1, сградата на Министерския съвет.**

○ На основание чл. 67, ал.1 от ЗОП поредността за провеждане на преговорите ще се определи от комисия, назначена за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори чрез жребий, на които могат да присъстват представители на поканените участници. Жребиият ще се проведе на 12.09.2017 г. от 14:30 часа в сградата на Министерския съвет, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1. До 17:30 часа на същия ден в Профила на купувача към електронната преписка на поръчката ще бъде публикувано съобщение за датата и часа на провеждане на преговорите с всеки участник.

○ **13. Място и дата за провеждане на преговорите.** Преговорите с първия участник ще бъдат започнати на 13.09.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Министерския съвет, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1, гр. София

**14. Лица за контакт:** инж. Николай Атанасов – тел. 940 2845; електронна поща n.atanasov@government.bg; инж. Асен Асенов – тел. 940 20 21, електронна поща a.asenov@government.bg Виктория Юнакова – тел. 940 2562; електронна поща v.yunakova@government.bg.

**Приложения:**

1. Приложение № 1 - ЕЕДОП – образец;
2. Приложение № 2 - Предложение за изпълнение (Техническо предложение) - образец,
3. Приложение № 3 - Ценово предложение – образец,
4. Приложение № 4 - Декларация относно проекта на договор;
5. Приложение № 5 - Декларация относно срока на валидност на офертата;
6. Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки;
7. Приложение № 7 - Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
8. Приложение № 8 - Проект на договор за възлагане на обществена поръчка.

**ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЧИНОВ**

Директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“,  
упълномощен със Заповед № В-105/05.05.2017 г.  
на министър-председателя, да изпълнява функциите на  
Възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП