



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ *ком. 02.24-414*  
*08.09.* 2017 г.

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** *Разяснение по обществена поръчка с предмет „Доставка на дизел генератор, за подсигуряване на резервно електрическо захранване на определени консуматори, намиращи се в Дом 2 на Комплекс „Бояна““*,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване с искане за разяснение по обществена поръчка с горесцитирания предмет, представям настоящото разяснение, както следва:

**ВЪПРОС №1:** В Техническото задание и по-точно в 4.6 Комплектация на блока за автоматично управление – „включен мрежови контактор, включен генераторен контактор“, какво имате в предвид при положение, че по надолу и по-точно в 4.7 Табло АВР е упоменато, че „ Табло АВР да бъде изпълнен с превключвател с моторна задвижка“?

**ОТГОВОР:**

В посочената т.4.6 „Комплектация на блока за автоматично управление“ е посочено изискване за наличие на светлина индикации, включително за мрежови и генераторен контактори

**ВЕСЕЛИН ЧИНОВ**

Директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“, упълномощен със упълномощен със Заповед № В-105/05.05.2017 г. на министър-председателя, да изпълнява функциите на Възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП