



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ КБМ.ОД.ДХ-562.....

Ок...... 12..... 2016 г.

ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Във връзка с постъпило искане за разяснения и на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) предоставям настоящите разяснения по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на дизел генератор за подsigуряване на резервно електрическо захранване на определени консуматори, намиращи се в сградата на Министерския съвет“.

**Въпрос 1:** Тъй като в документацията не сте записали изрично, че Доставчикът трябва да извърши доставка и инсталация на:

1.бетонна площадка (фундамент) за позиционирането на дизелов електрогенератор (ДГ);

2.електрически и оперативни кабели между ел. табла ДГ,  
АВР,ГРТ;

и сте записали изрично, че не трябва да се доставя:

3. табло АВР,

може ли да приемем, че елементите по-горе (1, 2 и 3) са налични или са ангажимент на Възложителя?

**Отговор 1:** Посочените елементи в (1, 2 и 3) не са задължение на Изпълнителя на поръчката. Изисква се след доставката на дизел-генератора, да се извършат проверки и настройки на отделните му системи, осигуряващи работата му, след което, да се да се направят единични изпитания на дизел-генератора, като се симулират работни условия за стартиране и спиране.

**Въпрос 2:** Може ли да се направи оглед на място?

**Отговор 2:** Възложителят ще предостави оглед на мястото за монтаж, след предварителна писмена заявка от страна на участника в процедурата и предоставяне на списък с трите имена и ЕГН, на лицата, които ще извършват оглед. Заявката се подава най-малко два дни преди огледа.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО  
ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА  
СОБСТВЕНОСТТА“:

(ВЕСЕЛИН ЧИНОВ)